

设计变更通知单

工程名称	莱阳梨花集文旅小镇项目		设计编号	计证书号	专业	变更号	原图纸编号	变更类别
	11#楼		2018-14	2018-14	结构	B-01	结构05	局部变更

变更原因:根据现场反映,1轴交C轴向东100mm处桩及3轴交A轴西1050mm处桩在未达到设计桩顶标高时桩头破碎,无法继续施工,为此需要进行补桩处理,承台相应调整,详见附图。



中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名: 张吉波
注册号: 3700438-S008
有效期至: 至2022年12月

QINGDAO TOURISM PROGRAM & DESIGN INSTITUTION 青岛市旅游规划建筑设计研究院					审定	张吉波	景观	
					工程主持人	张吉波	结构	3734
					校审	张吉波	给排水	
					设计人	张吉波	电气	
					日期	2018.07	暖通	