


设计变更通知单

工程名称	莱阳“梨花集”文旅小镇项目		
	设计编号	2018-14	结构
	专业		第 B-1 号
	变更号		

取消该工程所有楼座基础中，承台加腋作法，修改为如图所示：



在冻胀地基上采用防冻措施：基础、桩基承台、承台梁侧面应回填不冻胀的中、粗砂，其厚度不应小于200mm。
以下为空白。

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名：张吉波
注册号：3700438-S008
有效期：至2022年12月



审	定	工程主持人	审核人	设计人	日期	暖通
		张吉波	张吉波	张吉波	2020.07.20	电气
						给排水
						结构
						建筑